

1900 kVA bestehend aus 2 Stromaggregaten mit einem MTU Motor 12 V 396

Ausführung

Aggregattyp:	stationär	Ausführung	Kufenrahmen
--------------	-----------	------------	-------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	MTU	Motortyp:	12 V 396 TC 31
Motor Nr.:	558 270	Motorleistung:	800 kW
Kühlung:	wassergekühlt	Anlassung:	elektrisch 24 V DC
Drehzahl:	1500	Kraftstoff:	

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	Piller	Generatortyp:	NKT 1000 - 4
Gen. Nr.:	1.149.187	Generatorleistung:	950 kVA - 760 kW
Spannung:	230 / 400 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500		

Schaltanlage

Ausführung:		Funktionen:	
Schalter:		Lieferung:	
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankauführung:			
Breite ca. mm:		Höhe ca. mm:	
Tiefe ca. mm:		Inhalt / Liter:	

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	4.000	Höhe ca. mm:	1.800
Breite ca. mm:	1.300	Gewicht ca. KG:	7.440

Nutzung

Zustand:	sehr gut erhalten	Baujahr:	verkauft
Lieferzeit:	sofort - Wallenhorst	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	11		
Standort:			
Lagernummer:		Reserviert:	

Lieferumfang

2 x MTU Industriedieselmotor für Generatorantrieb mit Bosch Reiheneinspritzpumpe, elektrischer Drehzahlregler, Generator IP 23, bürstenlose Ausführung, elektronisch geregelt, Grundrahmen zur Aufnahme der Motor- Generatoreinheit, elastische Lagerung, die Kühlung des Aggregates erfolgt über einen freistehenden Wabenkühler, Lüfterantrieb über einen Elektromotor. Abmessungen Kühler: 2.380 mm Hoch, 1.930 mm Breit, 1.800 mm Tief

Im losen Lieferumgang ist eine Notstromschaltanlage nach VDE 0108 für den vollautomatischen Netzersatzbetrieb mit Übergabesynchronisation und Generatorschalter, die Starterbatterien sowie ein Tagestank.

Die Wartung der Anlage wurde bis zum Ausbau Juni 2007 nachweislich nach Hersteller Vorschrift durchgeführt.

Die Aggregate insgesamt stehen 3 Stück zur Verfügung dienen zur Notstromversorgung auf einem großen deutschen Flughafen.

Produktbilder

