400 KVA Notstromaggregat mit MTU Motor 12 V 183

Ausfï¿½hrung			
Aggregattyp:	**stationär**	**Ausfï¿½hrung**	**Kufenrahmen**
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	MTU	**Motortyp:**	12 V 183 TA32
Motor Nr.:	444.901-400-015 339	**Motorleistung:**	360 KW
Kï¿½hlung:	wassergekühlt	**Anlassung:**	elektrisch | 24 V DC
Drehzahl:	1500	**Kraftstoff:**	
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	A. van Kaick	**Generatortyp:**	DSG 52 M 2-4
Gen. Nr.:	6515873 A 30	**Generatorleistung:**	400 kVA / 320 KW
Spannung:	230 / 400 Volt	**Leistungsfaktor:**	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500		
Schaltanlage			
Ausfï¿½hrung:		**Funktionen:**	
Schalter:		**Lieferung:**	
Breite ca. mm:		**Tiefe ca. mm:**	
Hï¿½he ca. mm:			
Tank			
Tankausfï¿½hrung:			
Breite ca. mm:		**Hï¿½he ca. mm:**	
Tiefe ca. mm:		**Inhalt / Liter:**	
Abmessungen des Aggregats:			
Lï¿½nge ca. mm:		**Hï¿½he ca. mm:**	
Breite ca. mm:		**Gewicht ca. KG:**	
Nutzung			
Zustand:	NEUWERTIG	**Baujahr:**	1994
Lieferzeit:	sofort	**Preis netto in ï¿½:**	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	171		
Standort:			
Lagernummer:		**Reserviert:**	

Lieferumfang

MTU (Basis Mercedes Benz OM 444) Industriedieselmotor für Generatorantrieb mit Bosch Reiheneinspritzpumpe, elektrischer Drehzahlregler, Generator IP 23, bürstenlose Ausführung, elektronisch geregelt, Grundrahmen zur Aufnahme der Motor- Generatoreinheit, elastische Lagerung, die Kühlung des Aggregates erfolgt über einen vorgebauten Wabenkühler, Lüfterantrieb über den Dieselmotor.

Im losen Lieferumgang ist eine Notstromschaltanlage nach VDE 0107 für den vollautomatischen Netzersatzbetrieb mit Übergabesynchronisation und Generatorschalter, die Starterbatterien, ein Abgasschalldämpfer sowie ein Tagestank.

Die Wartung der Anlage wurde bis zum Ausbau Dez. 2006 nachweislich nach Hersteller Vorschrift durchgeführt.

Produktbilder